

小学校

2011年4月1日現在

	棟番号	構造	保有面積	補強前			補強後		
				Is値	CT * SD	q値	Is値	CT * SD	q値
町一小	校1	R3	2422	0.46	0.46		0.77	0.60	
	校5	R3	1525	0.48	0.36		0.71	0.36	
町二小	校2	R3	3563	0.48	0.46		0.83	0.75	
	屋7	S2	668	0.90		1.00			
	校17	R3	911	1.01	0.45				
町三小	屋18	S2	684	0.41		1.24	0.78		2.28
	校26	R3	1905	0.56	0.58		0.85	0.88	
	校27	R4	1595	0.33	0.34		0.75	0.47	
	校28	R3	747	0.51	0.50		0.98	1.01	
	校29	R3	700	0.48	0.35		0.79	0.47	
町四小	校15	R3	1207	0.47	0.50		0.75	0.57	
	校17	R2	3245	0.49	0.50		0.75	0.77	
	校18	R4	1198	0.32	0.40		0.75	0.76	
	屋22	S2	691	0.37		1.49	0.72		2.89
町五小	校7	R3	630	0.47	0.48		0.80	0.81	
	校10	R3	604	0.46	0.31		0.79	0.31	
	屋14	S2	681	0.42		1.31	0.86		1.72
	校22	R3	2251	0.50	0.31		0.77	0.32	
	校23	R3	656	0.55	0.16		0.85	0.34	
	校27	R3	1410	0.80	0.31				
町六小	校2	R3	4139	0.33	0.35		0.76	0.81	
	校19	R3	885	0.45	0.46		0.76	0.37	
	屋20	R3	1367	0.13	0.06		0.89	0.55	
南大谷小	校11	R4	2803	0.25	0.23		0.76	0.42	
	校12	R4	2145	0.32	0.24		0.77	0.52	
	屋14	R3	1309	0.32	0.12		0.81	0.43	
藤の台小	校1	R4	3887	0.35	0.33		0.77	0.43	
	屋9	R4	1392	0.35	0.36		0.88	0.37	
	校10	R4	1282	0.38	0.49		0.86	0.58	
本町田東小	屋13	R3	1414	0.61	0.65		0.85	0.65	
	校15	R3	2707	0.49	0.53		0.83	0.89	
	校16	R3	976	0.44	0.48		0.79	0.87	
	校17	R4	1345	0.46	0.35		0.77	0.36	
本町田小	屋9	S2	659	0.88		2.04			
	校10	R3	2093	0.48	0.18		0.86	0.32	
	校11	R3	941	0.68	0.29		0.82	0.35	
	校12	R2	1585	0.86	0.31				
	校13	R3	1127	0.60	0.23		0.81	0.31	
南一小	校5	R3	2327	0.46	0.33		0.77	0.40	
	校6	R3	909	0.43	0.45		0.77	0.36	
	屋9	S2	675	0.34		0.68	0.85		1.61
	校10	R3	2592	1.16	0.31				
	校11	R2	102	1.37	0.55				
	校12	R3	129	0.54	0.18		0.88	0.30	
南二小	校1	R3	2485	0.32	0.26		0.73	0.31	
	校2	R3	1333	0.71	0.29		0.86	0.41	
	校3	R3	2182	0.27	0.36		0.75	0.42	
	屋4	R2	743	0.60	0.78		0.89	0.93	
南三小	校15	R3	2766	0.32	0.40		0.76	0.38	
	校16	R4	1724	0.44	0.14		0.78	0.30	
	屋17	R3	1401	0.83	0.84				
南四小	校1	R3	766	0.43	0.33		0.86	0.50	
	校2	R3	2364	0.43	0.38		0.76	0.42	
	校3	R4	1334	0.47	0.28		0.77	0.37	
	屋13	S2	678	0.42		1.11	0.76		1.38
	校16	R4	962	1.10	0.31				
	校26	R3	24	0.47	0.28		0.77	0.37	

	棟番号	構造	保有面積	補強前			補強後		
				Is値	CT * SD	q値	Is値	CT * SD	q値
つくし野小	校1	R3	2832	0.32	0.42		0.80	0.78	
	屋10	S2	668	0.75		1.65			
	校19	R3	1487	0.46	0.61		0.75	0.65	
小川小	屋11	R3	1241	1.11	0.32				
	校14	R4	1160	0.45	0.38		0.86	0.48	
	校15	R4	3963	0.40	0.37		0.86	0.42	
	校17	R2	17	0.47	0.48		0.79	0.81	
成瀬台小	屋14	R3	1241	0.32	0.10		0.98	0.66	
	校15	R4	2686	0.33	0.32		0.75	0.32	
	校16	R4	1394	0.44	0.22		0.75	0.31	
	校17	R4	1865	0.53	0.31		0.76	0.31	
鶴間小	屋8	S2	710	0.35		1.04	0.92		1.50
	校10	R4	2820	0.35	0.31		0.81	0.33	
	校11	R2	885	0.78	0.41				
	校12	R3	1499	0.60	0.62		0.76	0.77	
高ヶ坂小	屋9	S2	683	0.53		0.97	0.79		1.44
	校10-1	R3	2356	0.77	0.81				
	校11	R3	1286	0.58	0.31		0.78	0.31	
成瀬中央小	校1	R4	2704	0.56	0.35		0.74	0.41	
	屋5	S2	682	0.18		0.48	0.71		1.68
	校6	R3	1347	0.67	0.44		0.77	0.44	
	校7	R3	913	0.61	0.31		0.77	0.31	
南成瀬小	校1	R3	3143	0.62	0.38		0.79	0.33	
	校6	R3	2290	0.74	0.32				
	校7	R3	1507	0.11	0.11		1.23	0.62	
南つくし野小	屋1	S2	694	0.48		1.93	1.22		2.22
	校7	R3	3419	0.67	0.36		0.77	0.36	
	校8	R3	2951	0.75	0.79				
鶴川一小	校1	R3	2469	0.46	0.39		0.76	0.39	
	校2	R3	114	1.56	1.00				
	校5	R3	619	0.41	0.43		0.75	0.36	
	屋9	S2	668	0.09		0.28	0.89		1.70
	校15	R3	1234	0.57	0.59		0.73	0.43	
鶴川二小	屋15	S2	668	0.47		1.31	0.76		1.31
	校22	R4	2555	0.33	0.35		0.82	0.58	
	校24	R4	1057	0.40	0.41		0.75	0.40	
	校34	R4	1735	0.33	0.30		0.78	0.32	
鶴川三小	校2	R3	3142	0.23	0.30		0.78	0.83	
	校3	R4	1858	0.34	0.35		0.79	0.38	
	校4	R4	1317	0.38	0.16		0.80	0.41	
	屋13	R3	1390	1.08	0.60				
鶴川四小	校1	R3	3285	0.45	0.47		0.78	0.82	
	校6	R3	2810	0.30	0.34		0.77	0.36	
	屋10	R3	1390	0.31	0.55		1.05	0.55	
	校13	R3	111	0.48	0.15		0.86	0.30	
金井小	校1	R3	3972	0.62	0.30		0.86	0.33	
	屋4	S2	708	0.48		1.48	1.13		2.28
	校6	R3	1416	0.43	0.44		0.80	0.38	
大蔵小	屋1	S2	695	2.33		3.74			
	校2	R3	3080	0.58	0.21		0.77	0.31	
	校10	R3	108	0.86	0.31				
	校11	R3	2270	0.63	0.27		0.77	0.33	
忠一小	校1	R3	3413	0.32	0.32		0.78	0.62	
	屋6	S2	668	0.46		0.96	0.75		1.56
	校10-1	R4	1642	0.44	0.32		0.74	0.34	
	校12-1	R3	147	0.78	0.30				
小山田小	校28	R4	2852	1.33	0.36				
	校29	R4	1446	0.78	0.78				
	屋31	R3	888	0.47	1.17		0.76	1.17	

	棟番号	構造	保有面積	補強前			補強後		
				Is値	CT * SD	q値	Is値	CT * SD	q値
忠三小	校 20-1	R4	2626	0.37	0.38		0.76	0.40	
	屋 21	S2	689	0.25		0.78	0.97		2.53
	校 22	R3	3167	0.57	0.30		0.79	0.36	
山崎小	屋 1	S2	732	0.27		0.82	0.86		1.08
	校 2	R4	5216	0.72	0.30				
木曾境川小	校 1-1	R2	1052	0.45	0.59		0.78	0.82	
	校 2	R3	2167	0.62	0.12		0.81	0.85	
	校 3-1	R4	2142	0.46	0.17		0.78	0.42	
	屋 8	S2	681	0.70		1.29			
	校 10	R2	31	2.28	0.72				
	校 11	R3	60	1.29	0.41				
七国山小	校 1	R3	2540	0.41	0.52		0.73	0.76	
	校 13-1	R3	2371	0.27	0.22		0.75	0.31	
	屋 15	S2	594	0.39		1.20	0.87		1.58
小山小	校 1	R3	2399	0.53	0.55		0.75	0.78	
	校 2	R3	2798	0.43	0.44		0.76	0.33	
	屋 28	S2	714	0.39		1.21	1.09		1.98
相原小	校 8	R3	1765	0.61	0.62		0.85	0.86	
	屋 15	S2	668	0.86		1.82			
	校 33	R3	1724	0.90	0.91				
	校 34	R3	2449	0.65	0.66		0.73	0.74	
	校 35	R3	30	2.93	0.93				
	校 36	R3	97	1.82	0.58				
	校 38	R3	80	1.24	0.50				

中学校

	棟番号	構造	保有面積	補強前			補強後		
				Is値	CT * SD	q値	Is値	CT * SD	q値
町一中	校 4	R3	3427	0.46	0.37		0.77	0.43	
	校 8	R4	2617	0.32	0.55		0.76	0.82	
	校 22	S1	514	1.00		1.97			
町二中	校 13-1	R4	4056	0.35	0.30		0.75	0.46	
	校 22	R4	2388	0.47	0.37		0.75	0.46	
町三中	屋 6-1、2	R3	1385	0.36	0.38		0.77	0.82	
	校 22	R4	2981	0.29	0.30		0.77	0.45	
	校 23	R3	1770	0.34	0.35		0.77	0.51	
南大谷中	校 1	R4	2924	0.36	0.45		0.75	0.44	
	校 2	R4	1211	0.40	0.18		0.75	0.33	
	屋 11-1、2	R3	1728	0.40	0.73		1.38	0.58	
	校 12	R4	1284	0.78	0.79				
	校 14	R4	60	0.40	0.18		0.75	0.33	
南中	校 8	R3	2049	0.30	0.38		0.74	0.45	
	校 13	R4	2016	0.30	0.38		0.74	0.45	
	校 15	R3	2605	0.57	0.58		0.81	0.82	
つくし野中	屋 8	S2	983	0.58		1.05	1.03		2.63
	校 13	R4	3190	0.52	0.53		0.77	0.52	
	校 14	R4	3476	0.51	0.52		0.94	0.56	
成瀬台中	屋 2	S2	992	0.51		1.31	0.84		1.52
	校 8	R4	4000	0.71	0.74				
	校 9	R4	1844	0.77	0.61				
	校 10	R4	1242	0.99	1.03				
鶴二中	校 1	R4	3123	0.39	0.35		0.76	0.32	
	屋 4-1、2	R3	1515	0.75	0.45				
	校 13	R4	1355	0.44	0.45		0.76	0.36	
薬師中	校 1	R4	3388	0.25	0.33		0.76	0.79	
	屋 6-1、2	R3	1402	0.84	0.66				
	校 12	R4	967	0.32	0.27		0.80	0.86	
	校 13	R4	1492	0.80	0.35				
真光寺中	校 1	R4	3160	0.65	0.66		0.86	0.55	
	校 8	R3	1583	0.84	0.85				
	校 9	R3	687	0.78	0.30				
	屋 10-1、2	R3	1661	0.47	0.20		0.84	0.39	
忠中	校 19	R4	3815	0.41	0.42		0.77	0.78	
	校 31	R4	2545	0.43	0.44		0.75	0.63	
	校 32	R4	225	0.46	0.16		1.05	0.35	
	校 33	R4	1225	0.90	0.33				
山崎中	校 1	R4	4250	0.52	0.54		0.79	0.82	
	屋 5	S2	1005	0.58		1.78	0.94		1.72
	校 10	R4	1705	0.41	0.43		0.75	0.78	
堺中	校 15	R4	3533	0.57	0.54		0.80	0.33	
	校 16	R4	2219	0.78	0.33				
南成瀬中	校 5	R4	3323	0.86	0.35				
	校 6	R4	2427	0.79	0.33				
	屋 7-1、2	R3	1993	0.55	1.69		1.25	2.28	

○耐震補強工事は、2010年度までに全て完了いたしました。

○表に記載の無いものについては、昭和56年6月以降計画通知を取得した建物で補強の必要のない学校と棟です。

○学校施設については、Is値0.7未満の棟を耐震補強工事の対象としています。

Is値(建物強度、粘り、形状、経年状況を考慮した耐震指数)

CT×SD値(建物の形状、累積強度指数)

q値(鉄骨造 保有水平耐力)

Is<0.3またはq<0.5

0.3≤Is<0.6または0.5≤q<1.0

Is≥0.6かつq≥1.0

地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。

地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。

地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。